





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный орган инспекции  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
от 02.07.2015 № RA.RU.710076

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа инспекции,  
главный врач ФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Кировской области"

27 декабря 2022



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-99-2022-Д

по результатам лабораторных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 1663.1 от 27.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 3. Место отбора:**  
МДОУ детский сад "Светлячок"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина,  
20
- 4. Цель отбора** договор № 12038-А от 03.12.2021
- 5. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 6. Заключение:**  
Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям  
СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене

А.Ю. Денюгин

подпись

Сертификат специалиста № 12951 от 25.11.2017 до 25.11.2022г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/4345100758

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

27.12.2021



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1663.1 от 27.12.2021**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
МДОУ детский сад "Светлячок"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Перминова О. В., Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И. В.
- 7. Условия доставки:**  
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**  
20.12.2021 13 ч. 15 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
20.12.2021 14 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 дм3 - микробиологические исследования  
0,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 12038-А от 03.12.2021
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 118.1 от 20.12.2021  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
1663.1-Б,С-2021





Вода питьевая  
код образца: 1663.1-Б,С-2021

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021      Дата окончания исследования: 24.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность / (Сг-Со)	град.	2,0 ± 0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Привкус	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	



\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021      Дата окончания исследования: 21.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Власова Е.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А. Севастьянова	

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

27.12.2021



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1663.1 от 27.12.2021**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
МДОУ детский сад "Светлячок"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Перминова О. В., Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И. В.
- 7. Условия доставки:**  
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**  
20.12.2021 13 ч. 15 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
20.12.2021 14 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 дм3 - микробиологические исследования  
0,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 12038-А от 03.12.2021
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 118.1 от 20.12.2021  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
1663.1-Б,С-2021



Вода питьевая  
код образца: 1663.1-Б,С-2021



**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021

Дата окончания исследования: 24.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	2,0 ± 0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Привкус	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021

Дата окончания исследования: 21.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Власова Е.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А. Севастьянова	

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный орган инспекции  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
от 02.07.2015 № RA.RU.710076

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа инспекции,  
главный врач ФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Кировской области"

27 декабря 2022



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-98-2022-Д

по результатам лабораторных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 1662.1 от 27.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 3. Место отбора:**  
МОКУ "Средняя общеобразовательная школа"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ст.  
Халтурина, 35
- 4. Цель отбора** договор № 12038-А от 03.12.2021
- 5. ПД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 6. Заключение:**  
Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям  
СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене

А.Ю. Деньгин

подпись

Сертификат специалиста № 12951 от 25.11.2017 до 25.11.2022г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный орган инспекции  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
от 02.07.2015 № RA.RU.710076

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа инспекции,  
главный врач ФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Кировской области"

27 декабря 2021г.



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-98-2022-Д

по результатам лабораторных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 1662.1 от 27.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 3. Место отбора:**  
МОКУ "Средняя общеобразовательная школа"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ст.  
Халтурина, 35
- 4. Цель отбора** договор № 12038-А от 03.12.2021
- 5. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 6. Заключение:**  
Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене

А.Ю. Деньгин

  
подпись

Сертификат специалиста № 12951 от 25.11.2017 до 25.11.2022г.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИИН/КПП 43451007586

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

27.12.2021



К.В. Бряжков

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1662.1 от 27.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
МОКУ "Средняя общеобразовательная школа"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ст. Халтурина, 35
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Перминова О. В., Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И. В.
- 7. Условия доставки:**  
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**  
20.12.2021 12 ч. 50 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
20.12.2021 14 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 дм<sup>3</sup> - микробиологические исследования  
0,5 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 12038-А от 03.12.2021
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 118.1 от 20.12.2021  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
1662.1-Б,С-2021

Вода питьевая  
код образца: 1662.1-Б,С-2021

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021

Дата окончания исследования: 24.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	2,7 ± 0,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Привкус	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией П.Л. Герасимова

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021

Дата окончания исследования: 21.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Власова Е.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией Л.А. Севастьянова		

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501061

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

27.12.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1662.1 от 27.12.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Киров, пер.Копанский, д. 5
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
МОКУ "Средняя общеобразовательная школа"  
Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ст. Халтурина, 35
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Перминова О. В., Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И. В.
- 7. Условия доставки:**  
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**  
20.12.2021 12 ч. 50 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
20.12.2021 14 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 дм3 - микробиологические исследования  
0,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 12038-А от 03.12.2021
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 118.1 от 20.12.2021  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
1662.1-Б,С-2021

Вода питьевая

код образца: 1662.1-Б,С-2021

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021

Дата окончания исследования: 24.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	2,7 ± 0,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Привкус	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л. Герасимова

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 20.12.2021

Дата окончания исследования: 21.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Власова Е.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией Л.А. Севастьянова		

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах